



PO.ZUZ.2.4210.244.2022.MŻ

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wylotem W-1 o średnicy $\varnothing 250$ do ciekłu Dopływ ze Strzyżewa popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Strzyżewie w ilości:

$Q_{\max.s.} = 0,0006 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{śr. dob.}} = 40,2 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{dop. roczne}} = 4 \text{ 300 m}^3/\text{rok}$

o maksymalnych stężeniach zanieczyszczeń dla:

- zawiesiny ogólnej $\leq 35 \text{ mg/l}$
- żelaza ogólnego $\leq 10 \text{ mg/l}$

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a następnie informację że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Z-ca Dyrektora
Adam Nowak
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Sieroszewice
(ePuap: /UGSieroszewice/SkrytkaESP)
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań