

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie”**

1. W kosztorysie oraz przekroju normalnym szerokość poboczy wynosi 2x1,0, natomiast wg opisu technicznego: 2x1,25m. Prosimy jednoznacznie określenie szerokości poboczy.

odpowiedź: szerokość poboczy – 2x1,25m

2. Z zapisów w kolumnie „ilość” poz. 5 d. 2 oraz 6 d. 2 kosztorysu wynika, że zakres robót obejmuje 3 przepusty o średnicy 30cm: 2 długości 12m i 1 długości 15m. w opisie technicznym mowa o jednym przepuszcie. Również w poz. 7 d. 2 kosztorysu przewidziano jedynie 2szt. ścianek czołowych z bloczków M6, czyli do umocnienia jednego przepustu. Prosimy o wyjaśnienia.

odpowiedź: do wykonania są 3 przepusty o średnicy 30cm: 2 długości 12m, 1 długość 15m z tym, że tylko do jednego przewidziano wykonanie umocnienia ścianek czołowych.

3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w jakim zakresie i na jakich warunkach Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy (zgodnie z postanowieniami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych).

odpowiedź: nie przewiduje się możliwości zmian postanowienia po zawarciu umowy.

Oferent składając ofertę musi zaakceptować załączony do specyfikacji projekt umowy.