



- LEGENDA:
- - Instalacja chłodnicza zasilanie/ powrót
 - Q = 20,7 kW - Zapotrzebowanie na chłód
 - T = 24 st.C - Temperatura obliczeniowa

Biuro Projektowe Marcin Kowalczyk Biskupice Ołoboczne ul. Ostrowska 36 tel. 0 665 55 61 61		
Projektant:	mgr inż. Marta Knysak uprawnienia budowlane nr WKP/0162/POOS/21 w specjalności instalacyjnej	Podpis:
Objekt:	Budynek świetlicy wiejskiej (Rom Rolnika)	
Inwestor:	Gmina Sieroszewice	
Lokalizacja:	Westrza, gm. Sieroszewice, dz. nr 435/1 (obręb 0007 Parczew)	
Temat:	RZUT PARTERU - instalacja klimatyzacji	Nr rys.: S-7
Data:	listopad 2021r.	Branża: SANITARNA Skala: 1:100