

Uszczegółowienie odpowiedzi na pytanie 1

Pytanie 1: Prosimy o określenie parametrów wykładziny PCV i dywanowej ?

Odpowiedź:

W poz. 77 przedmiaru należy do kalkulacji przyjąć wykładzinę obiektową np. typu LENTEX tj. Magma Planet o parametrach: grubość całkowita 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej: 0,60 mm, klasa użyteczności: 33+42.

Wykładzina dywanowa powinna być niepalna oraz powinna być z atestem do stosowania w przedszkolach i obiektach użyteczności publicznej.