

PYTANIA, ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA:
BUDOWĘ WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNEJ DLA CELÓW REKREACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WSI
ROSOSZYCA

PYTANIE 9

W związku ze specyfikacją podana przez zamawiającego dotyczącą podkładu trawy oraz odpowiedzią na pytanie nr 5 proszę o wyjaśnienie czym zamawiający kieruje się przy wyborze podkładu poliuretanowego. Proszę o uzasadnienie dokonanego wyboru i wskazanie wyższości tego podkładu nad powszechnie stosowanym podkładem lateksowym. Wydaje nam się, że odpowiedź iż produkt na podkładzie z poliuretanu oferowany jest nie tylko przez jednego z producentów nie wyjaśnia meritum sprawy. Jeśli zamawiający ogranicza przez to dostęp do przetargu szerszej grupie producentów to powinien konsekwentnie wskazać walory podkładu poliuretanowego wobec lateksowego.

ODPOWIEDZ:

W związku z uzyskaniem informacji o ograniczonej możliwości nabycia trawy syntetycznej na podkładzie poliuretanowym na rynku polskim, oprócz możliwości bezpośredniego ich importu od producentów, mając na uwadze umożliwienie udziału w przetargu większej liczby oferentów dopuszcza się możliwość wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej na podkładzie lateksowym przy zachowaniu pozostałych minimalnych parametrów technicznych określonych w odpowiedzi 2 i 4 na zapytanie oferentów.