

**Uchwała Nr IV/30/2011
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 11 marca 2011 roku**

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za zasadną skargę Pana ...¹ zam. ...² z dnia 07.01.2011 roku na Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Paweł Siwak

¹ Art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami),

² Patrz przypis 1

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV / 30/2011
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 11 marca 2011 roku.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach.

W dniu 07 stycznia 2011 roku wpłynęła do Rady Gminy Sieroszewice skarga od p. ...³ zam. ...⁴ na działalność kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach. Skarga dotyczyła nasilających się nieprzyjemnych zapachów w jego domu z chwilą podłączenia miejscowości Psary do kanalizacji.

Zgodnie z art.237 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.Nr.98,poz.107 ze zm.)organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Z uwagi na to ,że posiedzenia Rady Gminy nie odbywają się co miesiąc, a najbliższa sesja została zaplanowana na początek marca br. zawiadomiono skarżącego zgodnie z art. 35 i 36 Kpa o przyczynie zwłoki.

Powyższa skarga była rozpatrywana na posiedzeniu merytorycznej Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury w dniu 07 marca br. i na podstawie złożonych wyjaśnień przez kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach Komisja uznała tę skargę za zasadną. Z chwilą otrzymania informacji odnośnie złożonej skargi Gminny Zakład Komunalny podjął natychmiastowe działania i zlecił wykonanie testu antyodorowego. Proces ten trwał jeden miesiąc i wykazał pojawienie się siarkowodoru w studzienkach. W związku ze stwierdzeniem tego faktu zlecono zainstalowanie na przepompowni w Psarach zestawu dozowania reagenta Ferrox C 5 (chlorek żelaza modyfikowany). Zastosowanie tego środka przyczyniło się do wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji. W najbliższym czasie, z chwilą nadejścia odwilży przeprowadzone zostaną kontrole w miejscowościach Psary i Rososzyca dotyczące prawidłowego przyłączenia przyłączy kanalizacyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Rada Gminy Sieroszewice uznała skargę na działalność kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego za zasadną.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Paweł Siwak

³ Patrz przypis 1

⁴ Patrz przypis 1