

Sierszewice, 20.02.2018 r.

Znak sprawy: ZP.PN.1.18

Zamawiający:

**Gmina Sierszewice
ul. Ostrowska 65
63-405 Sierszewice**

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) przekazuję treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu **pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Sierszewicach. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wielowski”**

Pytania Wykonawcy:

6 .W związku z brakiem przekroi budynków proszę o informacje czy budynek należy odkopać do jakiejś głębokości by go docieplić styropianem? Zdjąć ewentualną kostkę i ponownie ułożyć?

Odpowiedź: Nie, pod uwagę należy wziąć tylko to co jest nad powierzchnią ziemi.